

**URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing. arch. Dušan Hudec**  
**Letná 45, 040 01 Košice**

---

**ZMENY A DOPLNKY ÚPN HSA KOŠICE**  
**LOKALITA ŠACA – USSteel**

**Návrh zmien a doplnkov regulatívov územného rozvoja**  
**HSA Košice**

**Október 2009**

Regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia HSA Košice, časť Šaca schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 78 zo IV. Rokovania zo dňa 24. 04. 2003 sa upravujú a dopĺňajú nasledovne:

**1) Regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia HSA Košice, časť Šaca sa na lokalite Šaca – USSteel v rozsahu vymedzeným vo výkrese č. 3/1 Komplexný výkres v M 1 : 10 000 upravujú a dopĺňajú nasledovne:**

9.1) Výrobné územie, plochy pre priemyselnú, stavebnú výrobu, skladové hospodárstvo a technické vybavenie územie

- Prípustné funkčné využitie územia
  - plochy pre rozvodne (ES)
  - plochy pre nové energetické zdroje ,tepláreň
  - plochy pre odkaliská, haldy a skládky všetkého druhu včítane skládky NO

**3) Zásady územného rozvoja a priestorového usporiadania územia Šace**

Menované zásady a regulatívy sa dopĺňajú nasledovne:

Riešiť dobudovanie jestvujúceho odpadového hospodárstva U.S.Steel s.r.o. Košice včítane novej skládky nebezpečného odpadu v areály U.S.Steel s.r.o.Košice v rozsahu návrhu ZaD ÚPD.

**5) Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie**

Menované regulatívy sa dopĺňajú nasledovne:

- Realizovať rozšírenie skládky priemyselného odpadu, jestvujúceho areálu odpadového hospodárstva U.S.Steel s.r.o. Košice v rozsahu návrhu ZaD ÚPN HSA Košice.
- Realizovať novú skládku nebezpečného odpadu v areáli odpadového hospodárstva U.S.Steel s.r.o. Košice.

## 7) Zásady verejného technického vybavenia územia

### **b) V oblasti zásobovania elektrickou energiou**

Menované záväzné regulatívy sa dopĺňajú nasledovne:

- Realizovať nové 2 x 400 kV vonkajšie elektrické vedenie Moldava – U. S. Steel Košice so zaústením do novej 400 kV elektrickej rozvodni pri areáli U. S. Steel Košice.
- Realizovať rekonštrukciu existujúceho 2 x 220 kV vedenia Lemešany – U. S. Steel Košice na nové vedenie 2 x 400 kV.
- Realizovať nasledovné zmeny v sústave 110 kV vonkajšie elektrické vedenia:
  - nové vedenie 110 kV v trase ES Haniska – ES Košice TS pre napájanie novej ES 110/22 kV Košice IV. v lokalite Pereš,
  - rekonštrukciu VN vedenia č. 6799 a č. 6874 na 2 x 110 kV po zaústenie do ES Haniska.

### **c) V oblasti zásobovania zemným plynom**

Menované záväzné regulatívy sa dopĺňajú nasledovne:

Realizovať VTL plynovod Haniska – Šaca Industrial Park včítane RS VTL/STL.

## 9) Vymedzenie ochranných pásiem

Menovaná kapitola sa dopĺňa a upravuje nasledovne:

- ochranné pásmo VN vonkajšieho elektrického vedenia pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
- ochranné pásmo VN vonkajšieho elektrického vedenia pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m.

Podľa §36, ods. 2) zákona č. 656/2004 Z. z. je ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

- ochranné pásmo ES vymedzené zvislými rovinami, ktoré vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie,
- ochranné pásmo VTL plynovodu 2 x 4 m na každú stranu od osi plynovodu s menovitou svetlosťou do DN 200, bezpečnostné pásmo 2 x 20 m,

- ochranné pásmo pre technologické objekty (RS) 8,0 m.

## **12) Návrh plôch na verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb**

Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice, lokalita Šaca – USSteel navrhujú nasledovné plochy na verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných častí pre:

- energetiku

Rešpektujú sa verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných častí ZaD ÚPN VÚC Košického kraja (r. 2009):

5.7) Stavby zariadení zabezpečujúcich zásobovania elektrickou energiou

5.7.7) 2 x 400 kV vedenie Moldava – USS Košice – Lemešany

5.7.9) 2 x 110 kV vedenie ES Haniska – ES Košice IV – ES Lemešany

5.7.11) 2 X 110 kV vedenie odbočenie od viacsystémového vedenia 2 x 400 kV a 2x 110 kV po ES Košice – Západ

ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita Šaca – USSteel navrhujú nasledovné verejnoprospešné stavby:

- VTL plynovod Haniska – Industrial park Šaca včítane RS VTL/STL.

Navrhované verejnoprospešné stavby sú zdokumentované v priloženej grafickej schéme.