

MAGISTRÁT MESTA KOŠICE

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Vysvetlenie č. 1

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie uskutočnenia stavebných prác s názvom:

„Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity – vybúrania pôvodných základov“

Na základe požiadavky jedného zo záujemcov, ktorá nám bola doručená e-mailom dňa 05.01.2015, dávame nasledovné stanovisko:

1. Otázka:

Zákon o odpadoch c. 223/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá držiteľovi stavebných odpadov povinnosť zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, je možné zabezpečiť materiálové zhodnotenie (povoleným mobilným zariadením) priamo na mieste výkonu stavebných prác?

Odpoveď:

Zhodnotenie stavebných odpadov na stavbe je možné aj mobilným zariadením, pokiaľ sa nejedná o kategóriu odpadu - nebezpečný odpad. V prípade, ak bude odpad zhodnotený na stavbe, je potrebné množstvo odpadov použitých opätovne na stavbe dokladovať v použitom množstve v kolaudačnom konaní a taktiež spätné použitie odpadu na stavbe zaznamenať v stavebnom denníku s verifikáciou stavebného dozoru.

2. Otázka:

Je možné na zásyp priestorov po vybúraných konštrukciách použiť ako materiál drvený betón fr. 0-90, prípadne 0-63?

Odpoveď:

Na vytvorenie násypu / zásypu pod základovou doskou je možné použiť drevený betón. Frakcia drveného betónového kameniva sa odporúča 0-63mm, stupeň zhutnenia $I_d = \min. 0,7$ a E_{def} násypu = min. 50 MPa.

V Košiciach, 07.01.2015

Spracoval:

Ing. Anna Tarhaničová na podklade stanoviska projektanta (vrátane statika).