



projektovaná TS,
kiosková, 250kVA
0,8m
konceváž

existujúci VN kábel
presmerovať do —
projektovanej TS

pilierová
SR 3/4
SRc.1

oplotenie

ul. Pri vagovni

exist. trafo stanica
T S0221-0011 Barca

urcena na demontaz

24

LEGENDA INŽINERSKÝCH SIETI

- # LEGENDA
- | | |
|---|--|
|  | - projekované NN káblové vedenie v zemi - nová trasa |
|  | - existujúce NN vonkajšie vedenie |
|  | - existujúce VN káblové vedenie v zemi |
|  | - existujúce NN káblové vedenie v zemi |
|  | - existujúci podperný bod NN zostáva |
|  | - existujúci podperný bod NN |
|  | - projektovaná kisková traťostanica (3x1,5m) -
nôvada za stôžatorovú traťostanicu |
|  | - projektovaná pŕierová ŕistôca skríň |
|  | - existujúca pŕierová ŕistôca skríň |
|  | - existujúci podperný bod urôený na demontôž |
|  | - existujúca stôžatorová traťostanica urôená na demontôž |

Vypracoval:	Ing. Jozef Šurín		ENERPRO s.r.o.	
Projektant:	Ing. Stanislav Počuch			
Investor:	Východoslovenská distribučná, a.s.			Čís.zak.: IP11871
Miesto:	Košice - mestská časť Barca			Stupeň: DSP
Stavba:	V268 - Košice - Barca - úprava TS0221-0011			Dátum: 08/2023
Objekt:		Formát: 2xA4	Číslo výkr.: V2	
Obsah:	Situácia	Mierka: 1:250		