



MESTO KOŠICE	
PRACOVISKO:	Juh
Dátum:	04.12.2023
Evidenčné číslo:	14/10/2023/087533
Číslo spisu:	14/10/2023/25334
Prílohy/listy:	1/1
Vybavuje:	JG

Doporučené!

Strana 1 z 4

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo: IP- /LJá/2023
Vybavuje: Ing. Lýdia Jacková
Telefón/e-mail: 0917 470524,
jackova_lydia@vsdas.sk
Miesto/dátum: Košice / 29.11.2023

Mesto Košice
Stavebný úrad, pracovisko Juh
Smetanova 42
040 01 Košice

Vec: Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby

Stavba: Výstavba ES a 110 kV vedenia Šebastovce - Barca

Navrhovateľ: **Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361.**

Druh, účel a miesto stavby

Jedná sa o líniovú inžiniersku stavbu podľa § 43a ods. 3 písm. i) stavebného zákona. Predmetom návrhu je umiestnenie stavby elektrickej transformačnej stanice 110/22 kV a elektrického vzdušného vedenia 110 kV.

Účelom stavby je zabezpečenie podmienok pre prevádzku elektrickej distribučnej siete. Stavba bude slúžiť na transformáciu a distribúciu elektriny.

Stavba sa navrhuje umiestniť v Košickom kraji, v okrese Košice IV, v meste Košice, v mestskej časti Košice – Šebastovce v k.ú. Šebastovce a mestskej časti Košice – Barca v k.ú. Barca, v súlade s ÚPD HSA mesta Košice, zmeny a doplnky č. 19 a č. 20. Stavba je v záväznej časti ÚPD HSA mesta Košice charakterizovaná ako verejnoprospešná stavba zriaďovaná vo verejnom záujme.

Pre zámer stavby bolo vykonané Okresným úradom v Košiciach zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a bolo vydané rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2023/011234-015 dňa 14.3.2023, právoplatné dňa 15.4.2023, že zámer sa nebude posudzovať podľa zákona a je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Predmet územného rozhodnutia

Navrhuje sa vybudovanie novej elektrickej stanice na transformáciu 110/22 kV a jej pripojenie na VVN vedenie č. 6831 v k. ú. Šebastovce novým VVN vedením 2x110 kV dĺžky 2853,6 m. Výška mrežových stožiarov je plánovaná 28 m až 37 m. Elektrická stanica bude pripojená na existujúcu obslužnú komunikáciu novým vjazdom. Elektrická stanica bude obsahovať rozvodňu 110 kV,

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997

Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA

rozvodňu 22 kV, areálové komunikácie, areálové osvetlenie, areálové oplotenie, areálovú kanalizáciu a káblové kanály. V budove spoločných prevádzok bude riadiaci a informačný systém, meranie a regulácia, vlastná spotreba a rozvodňa 22 kV. Transformátory T101 resp. T102 budú zabezpečovať transformáciu napätia z 110 kV na 22 kV. Na reguláciu napätia budú slúžiť tlmivky L1 resp. L2. Transformátor T103 je naplánovaný ako rezerva. Pre kabeláž budú zriadené káblové kanály. V celej R 110 kV budú vybudované základy pre hlavnú a pomocnú oceľovú konštrukciu. Elektrická stanica bude bezobslužná.

Objektová skladba:

Stavebné objekty:

- SO 01 Budova spoločných prevádzok (BSP)
- SO 02 Rozvodňa 110 kV
- SO 03 Káblový kanál
- SO 04 Stanovište transformátorov a tlmiviek
- SO 05.1 VVN vedenia
- SO 06.1 Mimoereálové spevnené plochy
- SO 06.2 Vnútroareálové spevnené plochy
- SO 09 Osvetlenie
- SO 10 Oplotenie
- SO 14 Terénne úpravy

Prevádzkové súbory:

- PS 04 Transformátor a tlmivka
- PS 09 Rozvodňa 110kV
- PS 10 Rozvodňa 22kV
- PS 30 Riadiaci informačný systém
- PS 32 Ochrany 110kV
- PS 33 Meranie a kvalita el. energie
- PS 34 Regulácia napätia transformátorov a ladenie tlmiviek
- PS 50 Vlastná spotreba
- PS 60 Prenosové cesty
- PS 61 Väzby na ASDR

Zoznam všetkých známych účastníkov konania

Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlnyská 31, 042 91 Košice

Mestská časť Košice – Šebastovce

Mestská časť Košice – Barca

Vlastníci pozemkov na ktorých sa stavba navrhuje a vlastníci susedných pozemkov, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí – jedná sa o líniovú stavbu a dotknutý je veľký počet účastníkov,

s poukázaním na ustanovenia § 3 ods. 2 Vyhl. Č. 453/2000 Z.z. sa menovite v návrhu neuvádzajú.

Opis prebiehajúcich hraníc územia v zmysle § 3 ods. 2 Vyhl. Č. 453/2000 Z.z.

Navrhované vzdušné VVN vedenie bude napojené z existujúceho vzdušného VVN vedenia na pozemku v k.ú. Šebastovce na parc.č. KNC 297/1, ďalej pokračuje východným smerom v súbehu s pásom vysokého drevinového porastu až po železničnú trať, ktorú križuje a ďalej pokračuje východným smerom v línii po poľnohospodársky obrábaných pozemkoch vo voľnej krajine, na pozemku v k.ú. Barca parc.č. KNC 2570/1 sa trasa vedenia lomí a pokračuje juhovýchodným smerom k navrhovanej elektrickej stanici, súbežne s areálom ČOV a pred zaústením do navrhovanej elektrickej stanice sa ešte dva krát lomí na pozemku v k.ú. Barca parc.č. KNC 2581/1. Elektrická transformačná stanica sa navrhuje v k.ú. Barca na pozemku parc.č. KNC 2581/1 s dopravným napojením na miestnu komunikáciu na pozemku parc.č. KNC 2704/5.

Údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi

Splnenie opatrení uložených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania je uvedené v technickej správe dokumentácie pre územné konanie, bod 9.1.

Podmienky dotknutých orgánov stanovené v ich záväzných stanoviskách sú v dokumentácii rešpektované a budú zohľadnené v ďalšom stupni dokumentácie.

Údaje o vlastníckom, alebo inom práve k pozemkom

Podľa § 108 ods. 2 písm. a) sa jedná o verejnoprospešnú stavbu podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, pre ktorú je možno pozemky vyvlastniť vo verejnom záujme.. V zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je Východoslovenská distribučná a.s. držiteľom povolenie a môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy.


Súhlasy vlastníkov sa v zmysle § 38 stavebného zákona z tohto dôvodu neprikladajú.

Projektant

Východoslovenská distribučná a.s., Odbor projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice

Zodpovedný projektant : Ing. Martin Berezňanin, oprávnenie SKSI č. **6581*A2**, Ing. Miroslav Jankovik, oprávnenie SKSI č. **5032*Z*A2**

Za spoluprácu ďakujeme a sme s pozdravom.



Ing. Martin Hajduk
vedúci odboru Projekty

Prílohy:

1. 3x Dokumentácia pre územné konanie vrátane situačného výkresu (1x pre účely vydania stanoviska podľa § 140c stavebného zákona)
2. Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením trasy vedenia
3. Stanoviská dotknutých orgánov
4. Zaplatenie správneho poplatku podľa pol. 59 zákona o správnych poplatkoch – údaje k úhrade poplatku bankovým prevodom prosíme oznámiť mailom na jackova_lydia@vsdas.sk