



**ŠACA**  
Ludvíkov Dvor

SR NA PREISTENIE cca 350 m OD TS  
VOD Č.1 Z SR PRE 9 RD - 160A  
VYVOD Č.2 Z SR PRE 9 RD - 169A

NAYY 4x150 - 305,8m  
NAYY 4x240 - 320,2m  
NAYY 4x240 - cca 323,4 m

NAPAJENIE NA  
TS02833 - 0001 1628  
LUDVÍKOV DVOR

ÚPN - Z Košice - 18 RD  
Ludvíkov dvor - 18 RD

Formát A3  
Dátum jún 2018  
Stupeň návrh na prerokovanie  
Mierka 1:1000  
Č. výkresu 04

HRANICA RIEŠENÉHO UZEMIA  
POLOHOPIS MKC  
NAVRHOVANÁ PARCELÁČIA - NEZÁVÄZNÁ  
TRAFOSTANICA (NÁVRH V ZMYSLE  
ÚPN HSA KOŠICE)

STAV  
ELEKTRICKÝ VŇ KABEĽ ZRNV  
ELEKTRICKÝ NN KABEĽ VZDUCH  
ELEKTRICKÝ NN KABEĽ ZEMNÝ  
VEREJNÉ OSVETLENIE - VEDENIE

NÁVRH  
ELEKTRICKÝ VŇ KABEĽ ZRNV  
ELEKTRICKÝ NN KABEĽ VZDUCH  
ELEKTRICKÝ NN KABEĽ ZEMNÝ  
VEREJNÉ OSVETLENIE - VEDENIE

POZNÁMKA:  
- VÝKRES JE ZÁVEZNÝ V ZMYSLE REGULÁCIE VNA A NN ROZVODOV A  
VEREJNÉHO OSVETLENIA  
- GRAFICKÁ PREZENTÁCIA HMOTOVO PŘESTOROVEJ KOMPÓZICE OBJEKTÓV JE  
NEZÁVÄZNÁ. PLNI NAZORŮ FUNKCII, PŘIČOM PODMIENKY ZASTAVANIA  
SAMOTNÝCH PARCEL DEFINUJE VÝKRES Č.5 - REGULACNÝ VÝKRES A TEXTOVA  
ZÁVÄZNÄ ČÄST'

Obsah  
technická infraštruktúra:  
zariadenie elektrinou

Ing.arch. Branislav Ivan  
Na hore 5, 040 22 Košice  
mob: +421 907 258 707  
e-mail: livinark@gmail.com  
www.livinark.sk

