

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Vykurovacia jednotka s chladením pre MsP Košice – Stanica Ťahanovce, Juhoslovanká 2, 040 13 Košice.
Vykurovacia jednotka musí zabezpečiť optimálnu teplotu v troch miestnostiach uvedených v prílohe č.2 :
Schéma stanice, v zimnom a v letnom období.

- Vnútorná jednotka (3ks)
- Vonkajšia jednotka
- Ovládač
- 80-120m²
- Chladiaci výkon BTU/H 18000 a viac
- Chladiaci výkon W –5400 a viac
- EER chladenia(BTU/Watt/h) - 11,0 a viac
- Kapacita ohrevu BTU/h - 19200 a viac
- COP ohrevu(W/W) - 3,70 a viac
- Úroveň hluku – vnútorná jednotka- max 42
- Úroveň hluku – vnútorná jednotka- min 33
- Úroveň hluku – vonkajšia jednotka- max 56
- Odvlhčovanie 1,5(liter/hodina)
- Prúdenie vzduchu : 570- m³/h a viac
- Uhol natáčania klapiek 120°
- Napätie/frekvencia(V/Hz) 220-240/50
- En. trieda - AA

Spracoval: JUDr. Štefan Fejedelem