

Vysvetlenie
výzvy na predkladanie ponúk č. 1

k zákazke s názvom: „**Mestský park, Košice – Detské ihrisko do 6 rokov**“

K predmetnej zákazke bola verejnému obstarávateľovi e-mailom dňa 19.02.2018 doručená nasledujúca žiadosť o vysvetlenie výzvy:

Otázka záujemcu:

Je možnosť zmeny dopadových plôch pre predmetné ihrisko - adekvátny ekvivalent podlahy spĺňajúci normy STN EN 14176-1, 1177 s certifikátom a z toho vyplývajúce práce a materiály?

Jedná sa o gumové lisované výrobky (rohože) PIN HOLE s predpísaným podložíom. Plochy budú rešpektované ako sú navrhnuté v PD, len budú olemované obrubníkmi. Zodpovedajú aj kritickej výške pádu podľa noriem. Veľkou výhodou týchto podláh je realizácia diela, vrátane farebných kombinácii a hlavne nenáročnej údržby.

Odpoveď vypracovaná zodpovedným projektantom stavby:

- 1) Zmena dopadových plôch za **adekvátny ekvivalent** podlahy spĺňajúci normy STN EN 14176-1, 1177 s certifikátom a z toho vyplývajúce práce a materiály **je prípustná**, avšak adekvátnosť náhrady je nevyhnutné preukázať **objektívnymi certifikátmi pre plochu ako celok** a preukázaním nielen splnenia normových požiadaviek a požiadaviek na kritickú výšku, ale aj adekvátnosť z hľadiska údržby, vodopriepustnosti a životnosti.
- 2) Ku konkrétne uvádzanému výrobku sa nevyjadrujeme, ale v princípe **nepovažujeme náhradu materiálu, navrhnutého v projekte, ktorý vytvára materiálovo jednoliatu plochu napriek tomu, že sú detské motívy farebne rozlíšené, za rohože so spojmi a medzerami, za adekvátnu**. Informácia o tom, že farebné rozlíšenie plôch bude dosiahnuté tým, že budú rohože „...len budú lemované obrubníkmi...“ neuvádza sa akými obrubníkmi a ani spôsob, akým by tieto obrubníky boli kotvené do podlažia a pod., takže sa **k tomu, či je adekvátnou náhradou z hľadiska navrhovaného výtvarného prevedenia ani z hľadiska technickej realizovateľnosti nevieme vyjadriť**.
- 3) Akékoľvek obrubníky vo vnútri hracej plochy neumožňujú verifikovať plochu ako celok certifikátmi len pre materiál (rohože) medzi nimi. **Plocha vrátane konkrétnych obrubníkov ako celok** musí byť certifikovaná na použitie pre verejné detské ihriská., nepostačuje certifikát pre rohože.
- 4) Rovnako údaj o tom, že plocha detského ihriska, ktorá je dynamicky namáhaná a bola by vytvorená navzájom mechanicky spájanými (a tým aj rozpáateľnými) rohožami , má **údržbu a životnosť adekvátnu – porovnateľnú ako plocha, navrhovaná v projekte, je nevyhnutné doložiť objektívnymi dokladmi** (o použití týchto

materiálov na verejných detských ihriskách po nejakú dobu – referencie a pod.) ,
jednoduchý popis a prehlásenie záujemcu nepostačuje.

V Košiciach, dňa 20.02.2018

Vypracovali: zodpovedný projektant stavby
referát výstavby
referát verejného obstarávania