



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 21 11 · fax: 055/795 26 60

E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626447008/1111 IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

CSOB, a.s. 25500183/7500 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX

VUB, a.s. 2922841155/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

Došlo
dňa: - 2 -06- 2017

Prílohy: 2

Č. sp.: 17/11457

Ev. N. 4111/03870

Vyř.: vedal

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A

040 11 Košice

Váš list číslo/zo dňa
MK/A/2017/11457
/27.04.2017

Naša značka
39477/2017/Ing. Voj.

Vybavuje/telefón
Ing. Vojakovičová/055/7952-487
jana.vojakovicova@vodarne.eu

Košice
26.05.2017

Vec

Košice, k. ú. Stredné mesto, areál Mestského parku, p. č. 2060/12 – „Mestský park, Košice – Detské ihrisko do 6 rokov“

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Vo Vašej žiadosti zo dňa 27.04.2017 ste nás požiadali o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii pre plánovanú stavbu: „Mestský park, Košice – Detské ihrisko do 6 rokov“ v k. ú. Stredné mesto v Košiciach. Stavba nevyžaduje napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

Najbližšie trasy verejného vodovodu LT DN 50, vodovodnej prípojky HDPE D63 a verejnej kanalizácie DN 300/450, 400/600 v blízkosti záujmového územia v areáli Mestského parku sme Vám do priloženej situácie informatívne zakreslili. Upozorňujeme, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré v priloženej situácii nie sú zakreslené. Verejný vodovod je uložený v nezamrzajúcej hĺbke 1,0 – 1,5 m. Kanalizácia je uložená nižšie ako verejný vodovod. Tieto hĺbky sú informatívne, nakoľko od výstavby vodovodu a kanalizácie mohlo dôjsť k zmene nivelety terénu. **Presnú trasu vodovodu a kanalizácie žiadame určiť vytýčením priamo v teréne našimi pracovníkmi na základe objednávky!**

Pri realizácii predmetnej stavby žiadame naše podzemné zariadenia rešpektovať. Pri osadení nových častí je potrebné dodržať ochranné pásmo potrubia vodovodu a kanalizácie do DN 500 minimálne 1,5 m a nad DN 500 minimálne 2,5 m na obidve strany potrubia. Zariadenia verejného vodovodu žiadame rešpektovať a práce realizovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Poklapy šacht (kontrolná, revízia, armatúrna, prípadne vodomerná), uzáverov a hydrantov nachádzajúcich sa v mieste stavebných prác žiadame upraviť do nivelety novej povrchovej úpravy. Krytie potrubia nesmie byť zmenené max. + 15 cm od jestvujúcej nivelety terénu.

Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a zachovať požiadavky STN 73 6005. Pre upresnenie, pred realizáciou predmetnej stavby, v súlade so zákonom č. 442/02 Z.z. žiadame objednať vytýčenie našich zariadení verejného vodovodu a kanalizácie, vrátane prípojek v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (viď príloha). Termín vytýčenia vodovodu a kanalizácie si dohodnite u technického pracovníka pátracej činnosti Ing. Miloslava Galduna, t.č. 0902968261.

K realizácii predmetnej stavby z hľadiska našich sietí nemáme námietky a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme po dodržaní hore uvedených podmienok.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia


S pozdravom

Príloha
1 x situácia

Kópia
Tech. Odd., závod KE
2248-2017/N-KE
F 1.6/5
UIAaKM-009-2011

**Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460, IČ DPH: SK202 006 3518
závod Košice - 3 -

Ing. Gabriel Fedák, PhD.
Riaditeľ závodu



— VODOVOD

— KANALI ZACIA