


ZMENY A DOPLNKY ÚPN HSA KOŠICE 2011 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

UPRAVENÉ PO 2. PREROKOVANÍ



6

M 1:20 000



LEGENDA

STAV	NÁVRH	
		2 x 400 kV VONKAJŠIE VEDENIE
		OCHRANNÉ PÁSMO 400 kV VONKAJŠIEHO VEDENIA 28 m OD KRAJNEHO VEDENIA
		2 x 110 kV VONKAJŠIE VEDENIE S OCHRANNÝM PÁSMOM 15 m OD KRAJNEHO VEDENIA
		2 x 22 kV VONKAJŠIE VEDENIE S OCHRANNÝM PÁSMOM 10 m OD KRAJNEHO VEDENIA
		110 kV V.VEDENIE URČENÉ NA REKONŠTRUKČIU
		ELEKTRICKÁ STANICA 110/22 kV
		ROZVODNÁ STANICA
		22 kV KÁBLOVÉ VEDENIE